



## Certificado de Conformidad

001/006647

AENOR certifica que la organización

### HELIROMA PLASTICOS, S.A.

con domicilio social en ZONA INDUSTRIAL, EN-1 / IC-2, KM 250,5 3850-184 ALBERGARIA-A-VELHA (Portugal)

suministra **Tubos de polipropileno random con estructura cristalina modificada (PP-RCT) y fibra de vidrio (PP-RCT)/PP-RCT + FV/PP-RCT) para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de la estructura de los edificios**

conformes con ESPECIFICACIÓN TÉCNICA AL RP 001.78

Descripción Marca comercial: ROMAFASER CT  
Contenido en fibra de vidrio total: 6%  
Contenido en fibra de vidrio de la capa intermedia: 17%

Más información en el anexo.

Centro(s) de producción ZONA INDUSTRIAL, EN-1 / IC-2, KM 250,5 3850-184 ALBERGARIA-A-VELHA (Portugal)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.78.

Este certificado anula al 001/006647, de fecha 2021-11-07

Primera emisión 2016-11-07  
Modificación 2024-04-25  
Expiración 2026-11-07

Rafael GARCÍA MEIRO  
CEO



## Certificado de Conformidad

001/006647

### Anexo al Certificado

Descripción Marca comercial: ROMAFASER CT  
Contenido en fibra de vidrio total: 6%  
Contenido en fibra de vidrio de la capa intermedia: 17%

SERIE	DIÁMETROS (mm)	CLASE DE APLICACIÓN / PRESIÓN DE DISEÑO (bar)	OPACIDAD
3,2	20 - 25 - 32	1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/8	Sí
4,0	32 - 50 - 63 - 90	1/8 ; 2/8 ; 4/8 ; 5/6	Sí
5,0	40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 355 - 400	1/6 ; 2/6 ; 4/6 ; 5/4	Sí

Primera emisión 2016-11-07  
Modificación 2024-04-25  
Expiración 2026-11-07

