

Die SKZ - Testing GmbH verleiht der Firma

Heliroma-Plásticos S.A.
Zona Industrial EN1/IC2, km 250.5
3850-184 ALBERGARIA-A-VELHA
PORTUGAL

Produktionsstandort: PORTUGAL

das Recht zum Führen des **SKZ** Prüf- und Überwachungszeichens



A 807

für nachstehende Kunststoffzeugnisse

Rohre aus Polyethylen erhöhter Temperaturbeständigkeit
PE-RT Typ II, Gruppe: 1 ($\leq \text{Ø} 63 \text{ mm}$)

Dimensionen	Anwendungsklasse			
	1	2	4	5
Ø 16 x 1,8 mm / Ø 17 x 2,0 mm / Ø 20 x 2,3 mm	8 bar	8 bar	8 bar	6 bar
Ø 16 x 2,0 mm	10 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Ø 16 x 2,2 mm / Ø 20 x 2,8 mm	10 bar	10 bar	10 bar	8 bar
Ø 20 x 1,9 mm / Ø 25 x 2,3 mm / Ø 32 x 2,9 mm	6 bar	6 bar	6 bar	4 bar
Ø 20 x 2,0 mm	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar

Handelsname: ROMAPLUS (ohne Sauerstoffsperrschicht)
ROMAPLUS EVOH (mit Sauerstoffsperrschicht)

Nach den **SKZ** Prüf- und Überwachungsbestimmungen **HR 3.52:2018-10**

Mit der Führung des **SKZ** Zeichens ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

Erstzertifizierung: ---

Gültig bis: 26. Juli 2027

Würzburg, 07. September 2022/



i.V.

Dipl.-Ing. Helmut Zanzinger
stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle